

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Новгородской области
Отдел надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

174411, г.Боровичи, ул.
Ленинградская, д.63

(место составления акта)

« 28 » мая 2015г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 49

По адресу/ адресам: п. Неболчи, нет

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №49 от 13 мая 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая, выездной проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ИНТЕРНАТ ОАУСО «ЛЮБЫТИНСКИЙ ДИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С «19» мая 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«28» мая 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Боровичскому и Любытинскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

«19» мая 2015г. в 10 час.00 мин.

✓ Козл И.о. директора Козликова Светлана Викторовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Соловьев Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),

должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Аминова Ирина Леонидовна, Зам. директора Козликова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Учреждение расположено на расстоянии 6 км от ПЧ№21 п.Неболчи, территория занимает 13438м².

Корпус №1 (Ф1.1) (отделение милосердия), здание одноэтажное 2-й степени огнестойкости размером в плане 12,35x19,35 м стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 184,4 м2. Расчетное и фактическое количество обеспечиваемых - 25 чел.

Корпус №2 (Ф1.1), (жилой корпус) здание одноэтажное 2-й степени огнестойкости размером в плане 15,5x36 м стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 540,8 м2. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Расчетное количество обеспечиваемых - 44 чел., фактически в здании пребывает 36 чел.

Корпус №3 (Ф1.1), здание двухэтажное 2-й степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, размером в плане 12,5x20,2 м общая площадь здания 396,5 м2. На первом этаже здания расположены жилые комнаты. Расчетное количество обеспечиваемых - 15 чел., фактически в здании пребывает 12 чел. На втором этаже размещены административные помещения. Здания являются собственностью Администрации Любытинского района и закреплены за учреждением на праве оперативного управления. Все здания имеют электрическое освещение и водяное отопление от котельной расположенной на территории учреждения. Здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 2-го типа (звуковой способ оповещения). Сообщение о сработке системы пожарной сигнализации передается в помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в отделении милосердия и в корпусе №2. Помещения для проживания и длительного пребывания престарелых и инвалидов оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Обслуживание систем пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, первичных средств пожаротушения осуществляется ООО "ТехЗащита" по договору. Обслуживающий персонал учреждения 20 человек, в ночное время 5 человек. Персонал учреждения и проживающие обеспечены индивидуальными средствами фильтрующего действия (Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект ГДЗК-А») для защиты органов дыхания и зрения в полном объеме (90 шт.), и электрическими фонарями на каждого дежурного работника.

На территории учреждения расположен пожарный водоем объемом 150 м3 и водонапорная башня, приспособленная для отбора воды пожарной техникой.

Расчет пожарного риска в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г. не проводился.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается

		нарушены	ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ Козл
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Боровичского и Лубытинского районов по пожарному надзору Соловьев Евгений Александрович

«28» мая 2015г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора Козликова Светлана Викторовна

(фамилия, имя, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» мая 2015г.

✓ Козл
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99